

# Certificado de Ensayos

EMPRESA	NOVOFERM ALSAL, S.A.
DIRECCIÓN	POL. IND. GUARNIZO, PARCELAS 81 Y 82 39480 GUARNIZO (CANTABRIA)
Nº CERTIFICADO	24093

## MATERIAL ENSAYADO

Dos puertas metálicas batientes de una hoja de dimensiones (2120 x 960 x 57,4) mm de hueco útil referenciados como:

«NA-180-1-UL»

## ENSAYO REALIZADO

El ensayo realizado ha sido el de resistencia al fuego, según la norma UL 10B del 7 de febrero de 2008 (décima edición) con revisiones del 13 de abril de 2009 con título "Fire Tests of Door Assemblies". Colocación de los termopares en la cara no expuesta conforme a la norma UNE-EN 1634-1:2000. Duración del ensayo solicitado 3 horas.

## RESULTADO:

De acuerdo con la norma UL 10B, la muestra con referencia: «NA-180-1-UL» muestra los siguientes resultados, después de realizar el ensayo durante 3 horas:

Apartado UL 10B	«NA-180-1-UL»
13.1.1	OK
13.1.2	OK
13.1.3	OK
10.1.4	OK
13.2.1	OK
13.2.2	No aplicable
13.2.3	No aplicable
13.2.4	No aplicable
13.2.5	OK
13.2.6	OK

Fecha de ensayo 15 de abril de 2010

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayo nº 24093-1 en el cual se indica los resultados obtenidos.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción



Fdo: Izaskun Martínez  
Resp. Seguridad y Protección  
frente a Incendio